

Ventilation – Tietgensvej 22-28

-Instruks til "Fejlpanel ventilation"

Hvis fejlpanel til ventilation går i alarm, skal der gøres følgende:

1. Afbryd lyd giveren ved at trykke på knappen.
Ventilation vil fortsat være i "fejlmode" og vil suge uafbrudt, indtil den bliver nulstillet.
2. Kontakt ejendomsfunktionæren for at få nulstillet ventilationen.

